



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



MAŁOPOLSKA

oznaczenie sprawy ZP.271.19.2019

Biały Dunajec 01.07.2019

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nazwa zadania: „**Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Świętego Brata Alberta w Sierockiem**”.

Pytanie 1:

Według zapisów SIWZ punkt 11.3.2- „Na zawartość oferty składa się: (...) Kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie przedmiarów” Proszę o potwierdzenie czy w celu sprawdzenia poprawności oferty będzie sprawdzany dokładny zakres kosztorysu ofertowego dołączonego do oferty ? Czy dopuszczalne jest skreślenie niepotrzebnych oraz dopisanie pominiętych pozycji kosztorysowych ? Wyceniając pozycje których brakuje w przedmiarze w innych pozycjach podwyższając ich cenę, wykonawca ponosi ryzyko jakim jest możliwość ograniczenia wykonania danych robót zgodnie z zapisami umowy. Te roboty uznaje się jako zaniechane i potrącona jest cała pozycja z kosztorysu, która wg powyższego przykładu może zawierać koszt wykonania również innego zakresu umowy.

Ad 1

W celu sprawdzenia poprawności oferty będzie sprawdzany dokładny zakres kosztorysu ofertowego dołączonego do oferty. Kosztorys ofertowy musi zawierać wszystkie pozycje z przedmiaru robót. Nie dopuszcza się pominięcia jakiegokolwiek pozycji z przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy wyliczana będzie na podstawie ilości faktycznie wykonanych i odebranych jakościowo robót pomnożonych przez podane w ofercie ceny jednostkowe netto na roboty, wymienione w kosztorysie ofertowym zgodnie ze wzorem umowy który stanowi zał. nr 6 do SIWZ.

Pytanie 2:

Proszę o przesłanie zwymiarowanego rzutu dachu w celu możliwości wykonania rzetelnej wyceny instalacji fotowoltaicznej

Ad 2

Inwestor nie posiada zwymiarowanego rzutu dachu dysponuje tylko dokumentacją zamieszczoną do SIWZ. Na podstawie rzutów elewacji należy rzetelnie wycenić instalację fotowoltaiczną.

Pytanie 3:

Proszę o przesłanie rzutu zagospodarowania terenu opisującego rodzaj nawierzchni wokół budynku. Umożliwi to wycenę robót związanych z rozbiórką nawierzchni wokół budynku oraz ich odtworzenia.

Ad 3

W załączniku mapa pogładowa.

Pytanie 4:

Proszę o podanie grubości izolacji ścian fundamentowych płytami XPS, oraz czy jeśli głębokość fundamentów będzie większa niż zakładana do przedmiaru, wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie większej ilości izolacji.

Ad4

Grubość 15 cm

oznaczenie sprawy ZP.271.19.2019

Pytanie 5:

Przedmiary przewidują wymianę opraw oświetleniowych oraz kilkunastu gniazd i łączników. Natomiast w projekcie pojawiają się zapisy „Projekt zakłada wymianę rozdzielnic systemu zasilania budynku. Główne linie zasilające tablice rozdzielcze piętrowe, tablice piętrowe, tablice licznikowe pozostaną bez zmian. Projektuje się wykonanie nowej linii zasilającej z tablicy głównej TG do tablicy T2 (...)” oraz w punkcie 2.9 Tablice „Projekt zakłada wymianę istniejących linii zasilających poszczególne tablice oraz wymianę istniejących tablic”. Jak rozumieć te zapisy? Proszę o konkretne wskazanie, które linie zasilające należy wymienić, które elementy wyposażenia bądź całe tablice należy wymienić oraz tu odnośnik do pierwszego pytania, w jakich pozycjach kosztorysowych należy wycenić powyższe pozycje.

Ad 5

Zakres prac został zoptymalizowany należy wycenić zgodnie z przedmiarem

Pytanie 6:

Przedmiary przewidują wymianę opraw oświetleniowych oraz kilkunastu gniazd i łączników. Natomiast w projekcie pojawiają się zapisy: punkt 2.4, 2.5 i 2.6 „Instalacje elektryczne należy wykonać przewodami (...) Instalację gniazd wtyczkowych należy wykonać przewodami (...) Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami (...)” Takie zapisy wskazują na konieczność wykonania czyli w tym przypadku wymiany instalacji zasilającej gniazda oraz oświetleniowej. Podobnie w zestawieniu materiałów 4.1 występują ilości przewodów, które nie mają odzwierciedlenia w przedmiarach. Proszę o potwierdzenie czy wymiana przewodów instalacji wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to (odnośnik do pierwszego pytania) proszę o wskazanie pozycji przedmiarowych w jakich należy je wycenić.

Ad 6

Zakres prac został zoptymalizowany należy wycenić zgodnie z przedmiarem

Pytanie 7:

Proszę o potwierdzenie czy w zakres zamówienia wchodzi jedynie dostawa i montaż warstwy izolacyjnej warstw P1 (wełna mineralna), D1 (Granulat z wełny mineralnej) zgodnie z przekrojem A-A oraz czy pozostałe warstwy są istniejące. Czy nie występuje konieczność wykonywania dodatkowych rusztów, zabezpieczeń itp.

Ad 7

Zakres prac został zoptymalizowany należy wycenić zgodnie z przedmiarem

Zamawiający przypomina, że udzielone odpowiedzi i zmiany są wiążące dla Wykonawców.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Oferty należy złożyć do dnia 04.06.2019r. do godz 10:00

Otwarcie ofert dnia 04.06.2019r o godz 10:30

Z poważaniem

Z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY


mgr Anna Wójtychowska